




Unisep-Fedt 25 l/s 2500 l SF

Deklaration, 15. Februar 2021



Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
D1 3000 mm	1 stk Brøndring 3000x500	Dk 2,942 m ± 80 mm
Dy1 3940 mm	1 stk Brøndring 3000x1000	Ik 1,832 m ± 10 mm
Dy2 3480 mm	1 stk Dæksel Ø 3000/200 T2 g/s Sep	Uk 1,812 m ± 10 mm
Tilslutninger: Ø 200 mm pvc	1 stk Montagesæt	Bk 0,00 m
		Brøndbund: 1000 mm ± 20 mm
Godstykkelse	Udluftning	Styrke
Dæksel: 200 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432.	Beregnet for svær trafiklast 130 kN.
Brøndring: 190 mm	Udluftningen foretages på stedet.	Bund armeret for 6 m dybde og 4 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.
Indv brøndbund: 242 mm		
Mærkning	Vægt	Løfteankre
DOP: U3	Total: 22050 kg	Bund: 3 stk 10 t
	Tungeste del: 11400 kg	Brøndring: 3 stk 5 t
		Dæksel: 3 stk 5 t
Udrustning	Udseende	Anvendelse
Udskillerens skæmplader og rør er udført af rustfri stål.	Ren beton	Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres.
Kontrolgrundlag	Volumen	Artikelnummer
EN 1825-1, NS 25	Udskiller: 11,098 m ³	321510
	Fedtlager: 4,010 m ³	
	Slamfang: 2,500 m ³	
	Dybde af fedtlager: 585 mm	
Særlige betingelser for anvendelse	Mærkning på produkt	
- montering af EN 124 "Udskiller" dæksel	IN, OUT, UNISEP-FEDT, 25 l/s - 2500 l,	
- udedørs-tæt EN124 dæksel i bygninger	MADE IN DK, Samlingsdato,	
- udluftning iht. DS432 med Ø-tilslutning	CE 1825-1, IBF	